



REVIZIONE	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTR.	APPROV.
1	15/10/2014	Aggiornamento scatti e linee fan coils			
2	15/10/2014	Aggiornamento scatti e USA			
3	21/08/2014	Aggiornamento generale			
4	14/09/2014	Origine di ripresa, note			
5	14/09/2014	Correzione generale tubazioni nell'ingresso a scarico condensato			
6	14/09/2014	Completato fan coils e tubazioni lato Chiusura, zona tecnica			
7	21/08/2014	Completato fan coils e tubazioni lato Chiusura			
8	18/07/2014	Aggiunto fan coils e tubazioni			
9	27/06/2014	Prima emissione			

Dott. Ing. Franco Gasparini
 ingegnere degli impianti

CLIENTE
 DIMENSIONE
 DOCUMENTO/DEL. N°
C 0116
 FOGLIO

SCALA
1:50
 FORMATO
A0

Dott. Ing. Franco Gasparini - Via F. Joviano, 3 - 20129 Milano (MI) - Tel. 02/39563297 - f.gasparini@fastwebnet.it
È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla società di progettazione.