



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. 4160
cl.22.04.00 - 60
del 3 dicembre 2018

OGGETTO: procedura aperta per appalto di forniture ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per **forniture allestimento nuova sede museale – Museo Archeologico Nazionale di Civitate Camuno (BS)**; corrispettivo stimato di importo pari a 352.800,00 euro. CIG: 7673288592 / richieste di chiarimenti - 3

9^ Domanda

In riferimento alla base 2m della Minerva, non si evince dagli scritti, come invece appreso in fase di sopralluogo, se ci si debba occupare solamente del rivestimento della stessa o se si debba realizzare invece tutta la pedana, compresa la parte con il taglio di acqua corrente.

9^ Risposta

Come indicato nella tav.t8 di progetto, oggetto di gara è la realizzazione della porzione di pedana, con il relativo rivestimento, in cui verrà collocata la statua della Minerva, ovvero solo fino al taglio di acqua corrente, quest'ultimo escluso.

Questa porzione di pedana deve avere la caratteristica di essere montabile/smontabile "attorno" al basamento della statua al fine di consentire la movimentazione e il posizionamento del reperto in fase di allestimento, e di non precluderne in futuro lo spostamento.

La porzione di basamento dal taglio di acqua incluso, fino al muro, connotata dalla presenza dei gradini, verrà invece realizzata in muratura, in quanto non destinata a rispondere a questa esigenza. Questa struttura compete all'appalto architettonico in corso di realizzazione.

f.to il RUP

dott. Stefano L'Occaso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

